

Pec del 26/2/18 Staff SO.17.92

S. Consorzio N.

CUPPO S. Salerno



ANAS S.p.A  
SEGCT TAT




020533229900  
Prot. CDG-0097019-P del 22/02/2018



SAG/Service/FC/Napoli

Ns. Rif. N 05/2018  
(da citare nella risposta)



Alla Giunta Regionale Campania  
uod.500606@pec.regione.campania.it

Al Comune di Salerno  
protocollo@pec.comune.salerno.it

**Oggetto: S.S. 18 "Tangenziale di Salerno" - "Svincolo Pontecagnano" - Lavori di realizzazione di un parco commerciale nell'are degli ex stabilimenti dell'ex Consorzio Agrario nel Comune di Salerno**

In riscontro alla nota trasmessa tramite pec il 17/01/2018, acquisita al prot. Anas CDG-0030304 il 19/01/2018, inerente la richiesta di rilascio del parere per la realizzazione del parco commerciale in oggetto, si comunica che:

- dalla lettura degli elaborati si è rilevato che la struttura andrebbe a ricadere lungo un tratto dismesso della ex S.S. 18 "Tirrenica inferiore", attualmente in consegna al Comune di Salerno,
- dagli elaborati grafici non si evince la distanza intercorrente fra la struttura a farsi ed il confine di proprietà Anas riferito alla SS. 18 "Tangenziale di Salerno" - Corsia Nord" - Zona di Pontecagnano, di competenza di quest'Area Compartimentale,
- detta arteria statale è stata assimilata con Ordinanza Comp.le n. 25/2010 del 25/01/2010 prot. n. CNA-0003597, ad una strada di tipo B "extraurbana principale", per la quale, ai sensi della normativa vigente, è prevista una fascia di rispetto stradale inibita alle edificazioni, di ml.40,00;
- questa Società è tenuta all'emissione dei pareri ai soli fini viabili, verificando le condizioni di sicurezza stradale lungo i tratti interessati dai lavori richiesti, previa acquisizione del parere di conformità urbanistica da parte del Comune territorialmente interessato.

Coordinamento Terri

REGIONE CAMPANIA

Sede Napoli  
Viale J. F. Kennedy, 25 -  
Pec ct.tirrenica@posta

Prot. 2018. 0134825 28/02/2018 14,55

Mitt. : ANAS S.P.A

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Anas S.p.A. - Società c  
Sede Legale  
Via Monzambano, 10 -  
Pec anas@postacert.st  
Cap. Soc. Euro 2.269,81

Classifica : 52.5. Fascicolo : 6 del 2018





al fine di poter emettere il richiesto parere, si resta in attesa di ricevere, tramite il Comune di Salerno, un certificato nel quale dovrà essere attestata la conformità urbanistica di tutte le strutture da realizzare in elevazione, alle Norme Tecniche Attuative del proprio Strumento Urbanistico vigente, con particolare riguardo alla fascia di rispetto stradale.

Inoltre, tenuto conto che dalla planimetria di progetto, si è rilevato che è stata prevista una rotatoria da realizzare prospiciente il Parco Commerciale e nella quale andrebbero ad immettersi i propri varchi di accesso, oltre alle rampe in ingresso ed in uscita della sovrastante SS 18 "Tangenziale di Salerno", si invita a trasmettere gli elaborati grafici predisposti per la rotatoria, riferiti allo stato di fatto e di progetto, corredati da uno studio trasportistico concernente l'impatto che il traffico veicolare locale avrebbe sulla stessa e sulle due rampe suindicate.

IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe Orsino

Da "anas.campania@postacert.stradeanas.it" <anas.campania@postacert.stradeanas.it>  
A "PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SALERNO.IT" <PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SALERNO.IT>  
Data lunedì 26 febbraio 2018 - 16:26

**CDG-97019- S.S. 18 LAVORI DI REALIZZAZIONE**

---

Si trasmette in allegato la nota Protocollata n. CDG-97019-P del 22/02/2018.

Saluti

---

**Allegato(i)**

97019.pdf (50 Kb)