

Fee del 6/11/17 00006

Del Piano
Silverio (Cef. 8010)



Dipartimento di Benevento

[pec: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it](mailto:pec:arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it)

Spett.le Prefettura di Benevento

[pec: vicarioprefetto.prefbn@pec.interno.it](mailto:pec:vicarioprefetto.prefbn@pec.interno.it)

Spett.le Regione Campania

UOD Valutazioni ambientali

[pec: uod.500606@pec.regionecampania.it](mailto:pec:uod.500606@pec.regionecampania.it)

Spett.le Cogein Energy

[pec: cogeinenergy@pec.it](mailto:pec:cogeinenergy@pec.it)

OGGETTO: Parere per l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza da ubicare nel Comune di Colle Sannita (BN) Loc. Montefreddo di potenza pari a 6 MW;
Proponente: Cogein Energy srl CUP: 8010

Si trasmette in allegato il parere inerente l'oggetto.

Cordiali saluti

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA/ARUBA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0737243 09/11/2017 11,06

Mitt. : ARPAC - CAMPANIA DIP. BENEVENTO...

Ass. : Valutazioni Ambientali


Classifica : 52.5. Fascicolo : 153 del 2017



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento di Benevento

AREA TERRITORIALE
U.O. Aria ed agenti fisici

Benevento, li 06 Novembre 2017

**OGGETTO: Parere per l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza da ubicare nel Comune di Colle Sannita (BN) Loc. Montefreddo di potenza pari a 6 MW;
Proponente: Cogein Energy srl CUP: 8010**

Vista

- la nota prot.2017.0695082 del 23/10/2017, acquisita al prot. ARPAC n.62492 del 23/10/2017, con cui la Regione Campania ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 07/11/2017;

Esaminata

- la relazione integrativa inviata da **Cogein Energy srl** acquisita al prot. ARPAC n. 64335 del 31/10/2017

PARERE DI IMPATTO ACUSTICO:

- Vista la Legge 447/95;
- Visto il D.P.C.M. del 14/11/ 97;
- Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;
- Esaminata la relazione a firma Dott. Ing. Sandro Ruopolo, Tecnico Competente in Acustica

CONSIDERATO CHE

- nella documentazione inviata da COGEIN ENERGY si afferma che non sono stati considerati i contributi degli impianti ENAL DUE in progetto (Cod. Prog. 48-100 e Cod. Prog. 48-102) poiché la Regione Campania sta provvedendo all'archiviazione di tali pratiche e nessuna informazione relativa all'archiviazione e/o a decreti di diniego dei progetti di Enal Due srl (Cod. Prog. 48-100 e Cod. Prog. 48-102) è stata trasmessa dalla Regione Campania a questo Dipartimento;

Si rappresenta quanto segue:

Eseguiti

- la necessaria istruttoria



Dipartimento di Benevento

AREA TERRITORIALE
U.O. Aria ed agenti fisici

- un sopralluogo conoscitivo effettuato in data 31/10/2017 in cui è stato possibile constatare la posizione dei ricettori e degli aerogeneratori presenti e attualmente in funzione

ATTESO CHE

- con le modalità di funzionamento indicate dal proponente (modalità SO2) si evidenziano criticità per il rispetto del criterio differenziale per i ricettori R3, R4 ed R8

Acquisiti

- come dati di progetto quelli contenuti nelle relazioni di impatto acustico presentate:

Turbine	Potenza da autorizzare	Coordinate UTM WGS84	
CS1 – Vestas V136	3 MW	484433 E	4581361 N
CS2 – Vestas V136	3 MW	484869 E	4581185 N

NEL CASO IN CUI SIANO STATI EMESSI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE E/O DECRETI DI DINIEGO PER GLI IMPIANTI ENAL DUE SRL COD. PROG. 48-100 E ENAL DUE SRL COD. PROG. 48-102

si ritiene di poter esprimere PARERE FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- l'aerogeneratore CS1 deve funzionare in modalità SO4**
- l'aerogeneratore CS2 deve funzionare in modalità SO4**

Si evidenzia che gli aerogeneratori Vestas V136 possono sviluppare una potenza pari a 3.45 MW.

Si rimette all'autorità precedente:

- la valutazione dell'iter autorizzativo degli impianti Enal Due srl cod. prog. 48-100 e Enal Due srl cod. prog. 48-102
- la valutazione degli adempimenti previsti dalle DD. GG. RR. 532 e 533 del 04/10/2016 pubblicate sul BURC n. 77 del 21/11/16 ;
- la valutazione delle distanze dell'aerogeneratore in progetto da altri aerogeneratori esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione da parte della Regione Campania, della Provincia di Benevento e dei Comuni interessati al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto nel rispetto del DM 10/09/2010;



Dipartimento di Benevento

AREA TERRITORIALE
U.O. Aria ed agenti fisici

- la valutazione di eventuali interferenze tra l'aerogeneratore in progetto con concessioni e/o autorizzazioni comunali, provinciali o regionali.

Nel caso in cui l'impianto in progetto venga realizzato la società proponente deve:

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio;
- **trasmettere a questa Agenzia una relazione fonometrica post operam in cui si valuti il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale.**
- nel caso in cui si evidenzino superamenti dei valori limite di cui alla normativa vigente in materia di impatto acustico, in fase di esercizio, o si verificano condizioni diverse rispetto a quanto previsto nelle relazioni presentate ed alle ipotesi assunte dal tecnico redattore, il proponente dovrà provvedere a mettere in essere tutte le necessarie misure di mitigazione per il rientro nei predetti limiti, compreso il depotenziamento o il fermo degli aerogeneratori.

QUALORA GLI ITER AUTORIZZATIVI DEGLI IMPIANTI ENAL DUE SRL COD. PROG. 48-100 E ENAL DUE SRL COD. PROG. 48-102 SIANO UTILMENTE IN CORSO, GLI STESSI HANNO PRECEDENTI PROTOCOLLI DI RICHIESTA, PERTANTO IL PRESENTE PARERE DOVRA' ESSERE RICONSIDERATO.

Il tecnico istruttore
Ing. Marisa Canterino

Il Dirigente dell'U.O. Aria ed Agenti Fisici
Dott. Guido Boffa/INFOCERT

Il Dirigente dell'Area Territoriale
Dott.ssa Elina Barricella/ARUBA

Da "arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it>

A "uod.500606@pec.regione.campania.it" <uod.500606@pec.regione.campania.it>

Data lunedì 6 novembre 2017 - 10:58

**Prot.N.0065183/2017 - PARERE IMPIANTO EOLICO 6 MW COLLE SANNITA (BN) LOC.
MONTEFREDDO COGEIN ENERGY SRL CUP: 8010**

Allegato(i)

DatiProtocollazione.xml (2 Kb)

nota trasmissione.doc (411 Kb)

PARERE COGEIN MONTEFREDDO CDS 7NOV2017-1.pdf.p7m (426 Kb)

nota trasmissione.pdf.p7m (285 Kb)

