

PEE del 11/08/2017 UOD 06 del Piano (cup 8010)  
NE



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0550203 11/08/2017 10,10

Mitt. : ARPAC - AGENZIA REGIONALE AMBI...

Ass. : Valutazioni Ambientali

Classifica : 52.5. Fascicolo : 153 del 2017



Dipartimento di Benevento

pec: [arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it)

trasmissione via pec

**Spett.le Regione Campania**

U.O.D. Valutazioni ambientali

[uod500606@pec.regione.campania.it](mailto:uod500606@pec.regione.campania.it)

**Spett.le Cogein Energy**

[cogeinenergy@pec.it](mailto:cogeinenergy@pec.it)

**p.c. Spett.le Prefettura di Benevento**

U.O.D. Valutazioni ambientali

[vicarioprefetto.prefbn@pec.interno.it](mailto:vicarioprefetto.prefbn@pec.interno.it)

**Oggetto: Parere per l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza da ubicare nel Comune di Colle Sannita (BN) Loc. Montefreddo di potenza pari a 6 MW;  
Proponente: Cogein Energy srl CUP: 8010**

Si trasmette, in allegato, il parere richiesto da codesta Regione il quale è stato già inviato per mero errore alla sola Prefettura di Benevento con prot. ARPAC 43587 del 18.07.2017 .

Cordiali saluti.


Per il Direttore del Dipartimento  
Dott.ssa Caterina MARTUCCIO/Infocert



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – [direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it) – [www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it) – P.I. 07407530638



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firma**

**11 agosto 2017**

File : C:/Users/rc016674/dikeTmpdir\_16151/16883/Tx regione COGEIN parere.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/08/2017 07.50.56 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : CATERINA MARTUCCIO

Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2

Cod. Fiscale : MRTCRN63B47C846V

Stato : IT

Organizzazione : A.R.P.A. CAMPANIA/07407530638

Cod. Ident. : 2016149729186

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 14/03/2016 10.18.58 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 14/03/2019 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 10/08/2017 12.23.24 (UTC Time)



Dipartimento di Benevento

AREA TERRITORIALE  
U.O. Aria ed agenti fisici

Benevento, lì 17 Luglio 2017

**OGGETTO: Parere per l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza da ubicare nel Comune di Colle Sannita (BN) Loc. Montefreddo di potenza pari a 6 MW;**  
**Proponente: Cogein Energy srl CUP: 8010**

**Vista**

- la nota prot.2017.0427671 del 20/06/2017, acquisita al prot. ARPAC n.37932 del 22/06/2017, con cui la Regione Campania ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 25/07/2017;
- la nota della Regione Campania prot. 2017.0480361 del 12/07/2017, acquisita al prot. ARPAC n.42801 del 13/07/2017, con cui si comunica la trasmissione di integrazioni spontanee da parte del Proponente e la nomina, da parte della Prefettura di Benevento, del Dott. Giuseppe CANALE quale Rappresentante Unico dello Stato abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le Amministrazioni Statali

**Esaminate**

- il progetto inviato da **Cogein Energy srl** acquisita al prot. ARPAC n. 38875 del 27/06/2017

**1) PARERE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA**

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obiettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminata la relazione elettromagnetica a firma del Dott. Ing. Lorenzo NASTA

**Si esprime PARERE FAVOREVOLE.**

La società proponente deve:

- **GARANTIRE CHE SI UTILIZZINO CAVI CORDATI AD ELICA;**
- le DPA delle cabine elettriche devono rientrare nei confini di pertinenza dell'impianto;
- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio. Questa Agenzia si riserva di verificare **in fase di esercizio** dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM.



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firma**

**11 agosto 2017**

File : C:/Users/rc016674/dikeTmpdir\_14007/23925/PARERE COGEIN MONTEFREDDO.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/08/2017 07.49.26 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ELINA ANTONIA BARRICELLA  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : BRRLNT59T62I277D  
Ruolo : Dirigente Responsabile  
Stato : IT  
Organizzazione : A.T. BN DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAC  
Cod. Ident. : 15834206  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 02/08/2016 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 02/08/2019 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 18/07/2017 08.37.16 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/08/2017 07.49.26 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : GUIDO BOFFA  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : BFFGDU52T15A783W  
Stato : IT  
Organizzazione : A.R.P.A. CAMPANIA/07407530638  
Cod. Ident. : 201614972971  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 11/02/2016 11.13.23 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 11/02/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 17/07/2017 09.03.01 (UTC Time)

Da "arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it>

A "uod.500606@pec.regione.campania.it" <uod.500606@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 11 agosto 2017 - 09:37

**Fwd: Prot.N.0048862/2017 - AUA IMPIANTO COGEIN COLLE SANNITA TRASMISSIONE PARERE REGIONE E COGEIN**

---

**Allegato(i)**

DatiProtocollazione.xml (2 Kb)

PARERE COGEIN MONTEFREDDO.pdf.p7m (202 Kb)

Tx regione COGEIN parere.pdf.p7m (236 Kb)



*Dipartimento di Benevento*

AREA TERRITORIALE  
U.O. Aria ed agenti fisici

**2) PARERE DI IMPATTO ACUSTICO:**

- Vista la Legge 447/95;
- Visto il D.P.C.M. del 14/11/ 97;
- Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;
- Esaminata la relazione a firma Dott. Ing.Sandro Ruopolo, Tecnico Competente in Acustica

**Eseguita**

- la necessaria istruttoria

Si rappresenta quanto segue:

- nel calcolo del rumore post operam non sono stati considerati i contributi dei seguenti aerogeneratori:
  1. Aerogeneratore in progetto da 200 kW di ENAL DUE Cod. Prog. 48-100 al F.22 p. 38  
Coord UTM WGS 84: 484404 E; 4581708 N;
  2. Aerogeneratore in progetto da 200 kW di ENAL DUE Cod. Prog. 48-102 al F.22 p. 113-114  
Coord UTM WGS 84: 484549 E; 4581406 N;
  3. Aerogeneratore in progetto da 60 kW di Michele Energy da ubicare al F. 22p.60-53  
Coord UTM WGS 84: 484839 E; 4581360 N;
- dall'istruttoria effettuata presso questo Ufficio sono emerse criticità circa il rispetto del criterio differenziale presso i ricettori più vicini agli aerogeneratori in progetto.

Il tecnico istruttore  
Ing. Marisa Canterino

Il Dirigente dell'U.O. Aria ed Agenti Fisici  
Dott. Guido Boffa/INFOCERT

Il Dirigente dell'Area Territoriale  
Dott.ssa Elina Barricella/ARUBA