

Pec del 12/4/18 staff 50.17.92

S. Daniello/Del Piaro (Conf 8078)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA

Ufficio Prevenzione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0241304 13/04/2018 10,37

Mitt. : COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI...

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018



FASCICOLO NR. 30946

dipvvf.COM-CE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006615.12-04-2018.h.11:12

Via Santa Chiara, 1 81100 Caserta
Tel/Fax: 0823.490511 / 0823.492500
E-mail: comando.caserta@vigilifuoco.it

Spett.le
REGIONE CAMPANIA
NAPOLI

staff.501792@pec.regione.campania.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direz. Generale dell'Ambiente ed Ecosistema

13 APR 2018

PER RICEVUTA

Oggetto: Prevenzione incendi: Conferenza dei servizi per il giorno 19 aprile 2018 ore 10,30 - Ditta F.lli Gentile F. & R. srl Pignataro Maggiore - Realizzazione piattaforma polifunzionale gestione rifiuti pericolosi.

Con riferimento alla nota n.197799 del 26.03.2018, relativa alla convocazione della conferenza dei servizi per il giorno indicato in oggetto, si prega di acquisire agli atti della riunione il parere espresso da questo Comando con nota n.6074 del 05.04.2018 che si allega in copia.

LG/bc

Il Comandante Provinciale
(BOLONGARE)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA
Ufficio Prevenzione Incendi

Spett.le
Comune di PIGNATARO
MAGGIORE
Ufficio SUAP

Post. 6074 05 APR. 2018

FASCICOLO NR. 30946

Oggetto: FRATELLI GENTILE F. & R. SRL -
ZONA ASI LOC.CONTE, SNC - Comune di PIGNATARO MAGGIORE
Attività contemplate nel DPR 151/2011:
44.3.C Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
Valutazione del Progetto - art.3 del DPR 151/2011

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto protocollata al N. 4214 del 06.03.2018, inerente l'attività in argomento, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica allegata, esprime parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi alle seguenti condizioni:

1. Le tubazioni di aspirazione del sistema di ventilazione devono essere in materiale incombustibile (classe EU - A1).

Per quanto non indicato nella documentazione tecnica presentata, dovranno comunque essere rispettate le vigenti norme e regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio previsti per la specifica attività.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività medesima deve essere presentata a questo Comando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 4 del DPR 151 del 1° agosto 2011, completa degli allegati obbligatori previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.

La modulistica da utilizzare (certificazioni, dichiarazioni etc.) può essere prelevata dal sito www.vigilfuoco.it (link "modulistica prevenzione incendi").

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DVD Arch. Salvatore LONGOBARDO

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Buonpane)