



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
NAPOLI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

AMARO NICOLA

PRATICA N. 119187

Il presente C.P.I. con validità dal 23/07/2010 al 23/07/2013 per l'attività individuata al nr. 18 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Distributori di benzina, gasolio per autotrazione
e comprendente le seguenti altre attività:

64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW

Sita nel comune di BOSCOREALE
VIA BALZANO 22

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

18 DISTRIBUTORE GASOLIO DEL TIPO AMOVIBILE DA MC.9 MATR. 23766=

64 GENERATORE ELETTRICO CON POTENZA PARI A 200 KW=

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

18 9 MC GASOLIO - IN DISTRIBUTORE AMOVIBILE

64 100 LT GASOLIO

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

18 SIANO OSSERVATE LE NORME DI ESERCIZIO DI CUI AL D.M. 12.09.2003 - IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO AVVENGA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 DEL D.M. 10.03.1998=

64 VENGANO OSSERVATE LE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL DM 22.10.2010=

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

18 NR. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG.

NR. 1 ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 5 KG

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5 comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37

Il Funzionario Istruttore
D.V.D. ARCH. ALFONSO GIGLIO

IL COMANDANTE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
D.V.D. ANTONIO RUFOLO

23 LUG. 2010



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
NAPOLI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

AMARO NICOLA

PRATICA N. 119187

64 NR. 2 ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 2 pagina(e). *****

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
D.V.D. ARCH. ALFONSO GIGLIO

IL COMANDANTE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
D.V.D. Germano Rufolo

NAPOLI, li 21 LUG 2011