



# REGIONE CAMPANIA

*Provincia di Avellino*

## PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Comune di Guardia Lombardi

Località “*Piani Mattine*”

Proponente: **High Wind s.r.l.** *Corso Italia, 27- 39100 Bolzano; pec: highwind@emsmail.it*

---

Tavola n. **E 08a**

### **Stazione elettrica 30/150 kV: relazione tecnico-illustrativa**

Progetto Definitivo

---

*Elaborazione: dicembre 2019*

*Il Tecnico*

Ing. Nicola TERLIZZI



*Spazio per visti ed autorizzazioni/osservazioni:*

## Sommario

1.	OGGETTO .....	2
2.	UBICAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI .....	2
2.1.	IMPIANTO DI UTENTE PER LA CONNESSIONE .....	2
2.2.	IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE .....	3
3.	RIFERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE.....	3
4.	LINEA IN CAVO AT TRA LA SSE HIGH WIND E LA SE RTN BISACCIA .....	5
4.1.	TRACCIATO .....	5
4.2.	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	5
4.3.	DATI DI PROGETTO .....	6
4.4.	CARATTERISTICHE DELL'ELETTRODOTTO .....	6
4.5.	ATTRAVERSAMENTI .....	6
4.6.	AREE IMPEGNATE E FASCE DI RISPETTO.....	6
4.7.	CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI .....	7
4.8.	RUMORE .....	7
4.9.	INTERFERENZE CON ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI .....	7
5.	STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE "HIGH WIND s.r.l." .....	7
5.1.	LAY-OUT IMPIANTISTICO .....	8
5.2.	APPARECCHIATURE AT E TRASFORMATORE .....	9
5.3.	CARPENTERIA METALLICA, CONDUTTORI, ISOLATORI E MORSETTERIA .....	10
5.4.	OPERE CIVILI ED EDIFICIO UTENTE .....	11
5.5.	IMPIANTO DI TERRA .....	12
5.6.	SERVIZI AUSILIARI E GENERALI .....	12
5.7.	SISTEMA DIGITALE DI SUPERVISIONE E COMANDO DELL'IMPIANTO .....	14
5.8.	RUMORE .....	15
5.9.	EFFETTO CORONA E COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA .....	15
5.10.	CAMPI ELETTROMAGNETICI ED ESPOSIZIONE.....	15
6.	OPERE IN STAZIONE ELETTRICA RTN TERNA "BISACCIA" .....	15
6.1.	OPERE DA REALIZZARE .....	15
6.2.	APPARECCHIATURE AT .....	16
6.3.	IMPIANTO DI TERRA .....	18
6.4.	OPERE CIVILI .....	19
6.5.	CHIOSCO .....	19
6.6.	SPCC, SA E SG .....	19
6.7.	ALLEGATI.....	20

## 1. OGGETTO

Oggetto del presente documento è la realizzazione degli impianti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) del parco eolico da 17,4 MW, che la società “High Wind s.r.l.” prevede di costruire nel territorio comunale di Guardia Lombardi, in provincia di Avellino.

Gli impianti di connessione alla RTN sono stati progettati in conformità alla Soluzione Tecnica Minima Generale di connessione, comunicata dalla società TERNA con nota prot. N. Rif. TERNA/P2019-0049812- del 11/07/2019 – cod. pratica 201900389.

Lo schema di connessione, come riportato nella suddetta soluzione di connessione, prevede che la centrale elettrica venga *“collegata in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Bisaccia”*.

La tipologia d’inserimento in antenna prevista consiste nell’utilizzo di un elettrodotto a 150 kV interrato da collegare con lo stallo uscita linea in area Utente da un lato e con lo stallo dedicato in Stazione Elettrica RTN di Bisaccia dall’altro.

## 2. UBICAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

L’area di ubicazione della stazione di trasformazione ricade nel territorio del comune di Bisaccia (AV), a circa 200 m dalla SE RTN 150/380 kV di Bisaccia. I due impianti, stazione TERNA e stazione di trasformazione “High Wind s.r.l.”, si trovano in località Toppa, area raggiungibile percorrendo la Strada Statale n° 91 della Valle del Sele in direzione Andretta. La scelta del sito ove ubicare gli impianti è stata individuata prendendo come riferimenti la futura localizzazione del parco eolico, la posizione della stazione elettrica 150/380 kV TERNA di Bisaccia, l’orografia dei terreni circostanti e la vicinanza con infrastrutture viarie; per l’ubicazione della stazione di trasformazione “High Wind s.r.l.” si ritiene pertanto idonea l’area individuata al N.C.T. del Comune di Bisaccia (AV) dalla particella n° 54 del Foglio di Mappa n° 57. La superficie interessata dalla stazione di trasformazione si presenta essenzialmente pianeggiante e libera da vegetazione, con una quota media pari a circa 855 m s.l.m.. Per la scelta del sito di ubicazione e l’individuazione del lay-out dei nuovi impianti sono stati considerati i seguenti obiettivi:

- Ottimizzazione dei costi e riduzione dell’impatto ambientale dei collegamenti tra la stazione di trasformazione, l’ubicazione dell’impianto eolico e la stazione TERNA di Bisaccia.
- Ottimizzazione dei costi e riduzione dell’impatto ambientale della stazione di trasformazione.
- Ottimizzazione dell’area in funzione dell’uso (facilità di accesso, presenza di infrastrutture di servizio, minimizzazione delle opere di predisposizione, ecc.).

Le opere descritte dalla presente relazione tecnica si possono sostanzialmente dividere in:

- impianto di utenza
- impianto di rete.

### 2.1. IMPIANTO DI UTENTE PER LA CONNESSIONE

L’impianto di utente per la connessione sarà costituito da:

- Sottostazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV “High Wind s.r.l.” (di seguito per brevità indicata come SSE “High Wind”), che sarà interconnessa a 150 kV con la SE TERNA di Bisaccia. La SSE “High Wind” convoglia l'energia prodotta dagli aerogeneratori attraverso dei collegamenti a 30 kV ed effettua la trasformazione alla tensione nominale di 150 kV con n° 1 montante trasformatore equipaggiato con TR 30/150 kV da 25-30 MVA.  
La SSE “High Wind” sarà equipaggiata con un montante linea 150 kV per l'interconnessione in cavo AT verso la SE RTN TERNA di Bisaccia.

## 2.2. IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

L'impianto di Rete per la connessione sarà costituito da:

- Stallo di arrivo linea a 150 kV all'interno della SE RTN 150/380 kV Bisaccia.

## 3. RIFERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazioni in argomento, saranno in ogni modo progettate, costruite e collaudate in osservanza di:

- norme CEI, IEC, CENELEC, ISO, UNI in vigore, con particolare attenzione a quanto previsto in materia di compatibilità elettromagnetica;
- vincoli paesaggistici ed ambientali;
- disposizioni e prescrizioni delle Autorità locali, Enti ed Amministrazioni interessate;
- disposizioni nazionali derivanti da leggi, decreti e regolamenti applicabili, con eventuali aggiornamenti, con particolare attenzione a quanto previsto in materia antinfortunistica.

### **Altri riferimenti normativi**

Sono elencati, nel seguito, altri riferimenti normativi relativi ad apparecchiature e componenti d'impianto che verranno utilizzati per la progettazione delle opere in argomento:

- Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici.
- Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- Norma CEI 11-4+Ec. Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.
- Norma CEI 11-17+Var.V1 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo.
- Norma CEI EN 62271-100 Interruttori a corrente alternata ad alta tensione.
- Norma CEI EN 62271-102 Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata per alta tensione.
- Norma CEI EN 60898-1 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- Norma CEI 20-22 Prove d'incendio sui cavi elettrici.
- Norma CEI 20-37 Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi.
- Norma CEI EN 61009-1 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari.
- Norma CEI 33-2 Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi.
- Norma CEI 36-12 Caratteristiche degli isolatori portanti per interno ed esterno destinati a sistemi con tensioni nominali superiori a 1000 V.
- Norma CEI EN 60044-1+Var. A1/A2 Trasformatori di corrente.

- Norma CEI EN 60044-2 Trasformatori di tensione induttivi.
- Norma CEI EN 60044-5 Trasformatori di tensione capacitivi.
- Norma CEI 41-1 Relè elettrici a tutto o niente e di misura. Norme generali.
- Norma CEI 57-2 Bobine di sbarramento per sistemi a corrente alternata.
- Norma CEI 57-3 Dispositivi di accoppiamento per impianti ad onde convogliate.
- Norma CEI 64-2 Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
- Norma CEI 64-8+Var. V1/V2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.
- Norma CEI 79-2;AB Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione – Norme particolari per le apparecchiature.
- Norma CEI 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione – Norme particolari per gli impianti.
- Norma CEI 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione – Norme particolari per il controllo accessi.
- CEI EN 60335-2-103 Norme particolari per attuatori per cancelli, porte e finestre motorizzati.
- Norma CEI EN 60076-1 Trasformatori di potenza.
- Norma CEI EN 60137 Isolatori passanti per tensioni alternate superiori a 1 kV.
- Norma CEI EN 60721-3-3+ Var. A2 Classificazioni delle condizioni ambientali.
- Norma CEI EN 60721-3-4+ Var. A1 Classificazioni delle condizioni ambientali.
- Norma CEI EN 60068-3-3 Prove climatiche e meccaniche fondamentali Parte 3: Guida – Metodi di prova sismica per apparecchiature.
- Norma CEI EN 60099-4 Scaricatori ad ossido di zinco senza spinterometri per reti a corrente alternata.
- Norma CEI EN 60099-5+Var.A1 Scaricatori – Raccomandazioni per la scelta e l'applicazione.
- Norma CEI EN 50110-1-2 Esercizio degli impianti elettrici.
- Norma CEI 7-6 Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso destinati a linee e impianti elettrici.
- Norma UNI EN ISO 2178 Misurazione dello spessore del rivestimento.
- Norma UNI EN ISO 2064 Rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici. Definizioni e convenzioni relative alla misura dello spessore.
- Norma CEI EN 60507 Prove di contaminazione artificiale degli isolatori per alta tensione in sistemi a corrente alternata.
- Norma CEI EN 60694+Var.A1/A2 Prescrizioni comuni per l'apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione.
- Norma CEI EN 60947-7-2 Morsetti componibili per conduttori di protezione in rame.
- Norma CEI EN 60529+Var. A1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP).
- Norma CEI EN 60168 Prove di isolatori per interno ed esterno di ceramica e di vetro per impianti con tensione nominale superiore a 1000 V.
- Norma CEI EN 60383-1+Var.A11 Isolatori per linee aeree con tensione nominale superiore a 1000 V – Parte 1 Isolatori in materiale ceramico o in vetro per sistemi in corrente alternata.
- Norma CEI EN 60383-2 Isolatori per linee aeree con tensione nominale superiore a 1000 V – Parte 2 Catene di isolatori e equipaggiamenti completi per reti in corrente alternata.
- Norme CEI EN 61284 Linee aeree – Prescrizioni e prove per la morsetteria.
- Norme UNI EN 54 Componenti di sistemi di rilevazione automatica di incendio.

- Norme UNI 9795 Sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione manuale d’incendio.
- Norma CEI EN 61000-6-2 Immunità per gli ambienti industriali.
- Norma CEI EN 61000-6-4 Emissione per gli ambienti industriali.
- Legge Quadro n. 36/01 Sulla protezione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D.P.C.M. 08 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti”.
- D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

L’impianto in oggetto, ove non diversamente specificato nel presente documento, sarà realizzato conformemente alla Norma CEI 11-1.

#### 4. LINEA IN CAVO AT TRA LA SSE HIGH WIND E LA SE RTN BISACCIA

Il collegamento elettrico tra le due stazioni elettriche, denominate SSE High Wind e SE RTN Bisaccia, sarà realizzato con una terna di cavi a 150 kV interrati in trincea.

Tale collegamento costituisce impianto d’Utente per la connessione e sarà di proprietà “High Wind s.r.l.”.

Il percorso del tracciato definitivo sarà concordato con il gestore di Rete “Terna spa” in una fase successiva.

##### 4.1. TRACCIATO

Il tracciato dell’elettrodotto, sarà definito comparando le esigenze della pubblica utilità dell’opera, con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti e in conformità alle Leggi e Normative Tecniche attualmente in vigore, con particolare riferimento alla Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione d’energia elettrica – Linee in cavo”.

Il suo andamento, compatibilmente con le esigenze tecniche proprie del collegamento in cavo, sarà in grado di assicurare la massima efficienza ed economicità. Il percorso sarà progettato prendendo come riferimenti le ubicazioni delle due stazioni elettriche interessate. Il percorso scelto terrà conto del terreno e per quanto possibile, della disposizione impiantistica preesistente, evitando ostacoli e sotto servizi presenti.

##### 4.2. CARATTERISTICHE TECNICHE

L’elettrodotto sarà costituito da una terna di cavi unipolari disposta in piano o a triangolo, posati in un unico scavo avente profondità di posa non inferiore a 1,5 m e larghezza a fondo scavo di circa 0,7 m. Nella stessa trincea sarà posato un tritubo per il passaggio del cavo ottico multifibre. Sarà inoltre posato un cavo di rame della sezione di 240 mm<sup>2</sup> per il collegamento di terra del cavo di potenza, connesso alle estremità con i terminali ed in corrispondenza delle cassette di sezionamento con gli schermi metallici dei cavi di potenza. I cavi saranno protetti con cement-mortar e saranno segnalati con apposito nastro monitore. Nel caso di manufatti da sottopassare, la protezione dei cavi di energia verrà realizzata mediante polifora armata o mediante tubazione posta in opera con l’ausilio di macchina spingitubo. Nel caso di presenza di linee di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla norma CEI 103-6 “Protezione delle Linee di Telecomunicazione dagli effetti dell’induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto”, saranno fissati, congiuntamente con il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato

Territoriale Sicilia, i provvedimenti da prendere per la protezione dei cavi telefonici. Lo scavo sarà eseguito con macchine operatrici. L'eventuale terreno in esubero verrà conferito a discarica e/o riutilizzato in sito secondo le vigenti procedure di legge. In corrispondenza di eventuali incroci e in tutte quelle situazioni in cui si prevede l'esecuzione di opere interferenti con il cavo sarà realizzata un'ulteriore protezione dello stesso con una lastra di cemento d'idonea larghezza e spessore. Il cavo dovrà essere fornito in pezzatura unica per ognuna delle tre fasi, non si prevedono giunti se non in casi eccezionali.

#### 4.3. DATI DI PROGETTO

L'elettrodotto sarà realizzato con cavi unipolari con conduttore in rame o in alluminio di sezione adeguata alla potenza da trasportare e isolamento estruso in EPR o XLPE conformi alle norme IEC 60840 del 1999 e HD del 1998. I cavi saranno attestati in ciascuna estremità su una terna di terminali che potranno essere in aria, olio o esafluoruro di zolfo (SF6) e avranno gli schermi metallici collegati fra di loro secondo opportune modalità.

#### 4.4. CARATTERISTICHE DELL'ELETTRODOTTO

Il calcolo preliminare dei parametri elettrici e termici e il progetto d'installazione saranno eseguiti sulla base dei dati impiantistici e del tracciato di massima già noto. La verifica di detti parametri elettrici e termici sarà effettuata in fase di progetto esecutivo mediante scavi d'indagine e/o prove di laboratorio che consentiranno la determinazione della resistività termica del terreno e di tutti gli altri parametri chimico – fisici d'interesse.

La suddetta verifica elettrica, termica e d'installazione consentirà:

- La definizione del tipo di cavo (EPR o XLPE);
- Il dimensionamento del cavo;
- Le modalità di posa (in piano o a triangolo);
- Le modalità di collegamento degli schermi metallici;
- Il calcolo della portata;
- Il calcolo della corrente di sovraccarico ammissibile.

Una sezione tipica della trincea con posa in piano, uno schema costruttivo tipico del cavo, del terminale aereo-cavo e altri particolari costruttivi sono riportati nelle tavole allegate.

#### 4.5. ATTRAVERSAMENTI

Non si prevedono attraversamenti di rilievo, almeno al momento della redazione della presente relazione.

#### 4.6. AREE IMPEGNATE E FASCE DI RISPETTO

Per “aree impegnate” s'intendono le aree necessarie per la sicurezza dell'esercizio e per la manutenzione dell'elettrodotto. Il vincolo preordinato all'esproprio sarà invece apposto sulle “aree potenzialmente impegnate” che si ritiene equivalgano alle zone di rispetto di cui l'art. 52 quarter, comma 6, del testo unico

sugli espropri n° 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni, all'interno delle quali poter inserire varianti al tracciato dell'elettrodotto senza che tali varianti comportino la necessita di nuove autorizzazioni. L'ampiezza di tale zona per l'elettrodotto in questione e pari a 5 m per lato (10 m centrati sull'asse linea).

Pertanto, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e delle relative misure di salvaguardia, i terreni soggetti al suddetto vincolo risulteranno quelli ricadenti all'interno di una fascia avente lunghezza pari a quella del collegamento e larghezza pari a 5 m per lato dall'asse linea (10 m centrati sull'asse linea).

In fase di progettazione esecutiva dell'opera si procederà alla delimitazione delle aree effettivamente impegnate dalla stessa con conseguente eventuale riduzione delle porzioni di territorio soggette a vincolo preordinato all'esproprio e servitù. Per "fasce di rispetto" si intendono invece quelle definite dalla legge 22 Febbraio 2001, n. 36 all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore. L'ampiezza di tale fascia, determinata in base alla metodologia approvata dal D.M. 29 maggio 2008, presenta ampiezza pari a 5,5 m per lato dall'asse linea (11 m centrati sull'asse linea).

#### 4.7. CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Le valutazioni sull'andamento dei campi elettrici e magnetici sono riportate nella specifica relazione di calcolo.

#### 4.8. RUMORE

I cavi elettrici interrati non sono fonte di rumore.

#### 4.9. INTERFERENZE CON ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

Il progetto dei cavi interrati rispetta quanto previsto dalla norma CEI 11-17, che richiama le disposizioni di cui al DM 24/11/1984 e ss.mm.ii. "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", in particolare il progetto rispetta quanto previsto dai Paragrafi della norma 6.3 "Coesistenza tra cavi di energia e gasdotti" e 6.4 "Serbatoi di liquidi e gas infiammabili".

### 5. STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE "HIGH WIND s.r.l."

La Sottostazione Elettrica "High Wind" di Bisaccia costituisce impianto d'utente per la connessione; la sua funzione, come descritto in precedenza, è quella di convogliare l'energia prodotta dagli aerogeneratori, effettuare la trasformazione alla tensione nominale di 150 kV e interconnettere la propria sezione 150 kV a quella della stazione elettrica RTN 380/150kV di Bisaccia, tramite il collegamento in cavo citato.



## 5.1. LAY-OUT IMPIANTISTICO

La SSE High Wind sarà composta da:

- Uno stallo trasformatore con TR 30/150 kV da 25 - 30 MVA
- Uno stallo linea a 150 kV con uscita in cavo per l'interconnessione con la SE RTN Bisaccia
- Un sistema di sbarre con conduttori in tubo di alluminio con campate da 11 m e diametro est/int di 100/86 mm

La disposizione elettromeccanica delle apparecchiature AT è descritta negli allegati, in particolare nella planimetria elettromeccanica e nelle sezioni elettromeccaniche.

Il dimensionamento geometrico e spaziale degli impianti, ai fini dell'esercizio e della manutenzione, risponde ai seguenti requisiti:

- osservanza delle Norme CEI 11-1 "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata";
- possibilità di circolazione delle persone in condizioni di sicurezza su tutta la superficie della stazione nel rispetto di tutte le distanze di guardia e di vincolo (con riferimento alla norma CEI 11-1);
- possibilità di circolazione dei normali mezzi di manutenzione sulla viabilità interna;

Per l'ubicazione delle celle MT con l'arrivo dei collegamenti a 30 kV dagli aerogeneratori, i quadri dei servizi ausiliari in bt, del trasformatore elettrico MT/bt, dei servizi generali, nonché per gli apparati del sistema di supervisione e comando dell'impianto, al pari dei locali per il personale, sarà installato un "Edificio Utente", come nel seguito specificato.

### Principali dati del lay-out impiantistico della stazione RTN

distanza tra le fasi per le sbarre, le apparecchiature ed i conduttori:	2,20 m
larghezza degli stalli:	11 m
altezza dei conduttori di stallo:	4,50 m
quota asse sbarre:	7,50 m

### Grandezze Nominali

Tensione Nominale:	150 kV
Tensione massima:	170 kV
Livello di isolamento a i.a.:	650 kV (Vs massa)
Tensione di tenuta a f.i.	275 kV (Vs massa)
Frequenza nominale:	50 Hz
Corrente nominale modulo linea e macchina:	1250 A
Corrente nominale modulo sbarre:	2000 A
Tensione nominale circuiti voltmetrici:	100 V
Corrente nominale circuiti amperometrici:	5 A
Tensione di alimentazione ausiliaria in c.c.:	110 V
Tensione di alimentazione ausiliaria in c.a.:	230/400 V

La sezione in Alta Tensione a 150 kV sarà composta da:

- n.1 montante linea diretta con uscita in cavo AT verso la stazione elettrica TERNA di Bisaccia;
- n. 1 montante trasformatore;
- n. 1 modulo generali di sezione (TV e terra sbarre)
- n. 1 sezione a singola sbarra AT in tubo

La configurazione elettrica dell'intero impianto è indicata nello "schema elettrico unifilare".

## 5.2. APPARECCHIATURE AT E TRASFORMATORE

Le principali apparecchiature AT costituenti l'impianto 150 kV sono:

- n. 2 interruttori AT;
- n. 3 sezionatori AT tripolare orizzontale con lame di terra
- n. 6 trasformatori di tensione induttivi
- n. 9 trasformatori di tensione capacitivi
- n. 6 trasformatori di corrente
- n. 3 scaricatori ad ossido di zinco
- n. 3 terminali unipolari aereo/cavo XLPE
- n. 1 Trasformatori elettrici 150/30 kV con Variatore Sotto Carico

### Macchinario

Il trasformatore trifase, che verrà ubicato nella stazione elettrica "High Wind", sarà del tipo in olio per trasmissione in alta tensione, con tensione primaria 150 KV e secondaria 30 kV, sarà costruito secondo le norme CEI 14-4, con nuclei magnetici a lamierini al Fe e Si a cristalli orientati a bassa cifra di perdita ed elevata permeabilità. Gli avvolgimenti saranno realizzati con conduttori in rame elettrolitico E Cu 99.9%, ricotto o ad incrudimento controllato, con isolamento in carta di pura cellulosa. Allo scopo di mantenere costante la tensione dell'avvolgimento secondario al variare della tensione primaria il trasformatore verrà corredato di un commutatore di prese sull'avvolgimento collegato alla rete elettrica soggetto a variazioni di tensione. Lo smaltimento dell'energia termica prodotta nel trasformatore per effetto delle perdite nel circuito magnetico e negli avvolgimenti elettrici sarà del tipo ONAN/ONAF (circolazione naturale dell'olio e dell'aria/ circolazione naturale dell'olio e forzata dell'aria). Le casse d'olio saranno in acciaio elettrosaldato con conservatore e radiatori, gli isolatori passanti saranno in porcellana.

La macchina sarà riempita con olio minerale esente da PCB o, a richiesta, con fluido isolante siliconico ininfiammabile. Il trasformatore sarà dotato di valvola di svuotamento dell'olio a fondo cassa, valvola di scarico delle sovrappressioni sul conservatore d'olio, livello olio, pozzetto termometrico, morsetti per la messa a terra della cassa, golfari di sollevamento, rulli di scorrimento orientabili.

Il peso complessivo del trasformatore è stimabile attorno alle 65/70 t.

Il trasformatore avrà le seguenti caratteristiche elettriche:

- Trasformatore Trifase tipo: ONAF con VSC
- Potenza: 25 - 30 MVA
- Frequenza: 50Hz
- Tensione a vuoto:  $150.000 + 12 \times 1,5\% / 30.800 \text{ V}$
- Collegamenti e gruppo: YN,d11 (con Neutro a terra)

### **Coordinamento dell'isolamento**

Per la sezione 150 kV è previsto un unico livello di isolamento esterno di 750 kVcr picco a impulso atmosferico e di 325 kV a f.i. con distanze minime di isolamento in aria fase-terra e fase-fase di 150 cm. Per gli isolamenti interni è previsto un unico livello di isolamento di 750 kVcr picco a impulso atmosferico e 325 kV a f.i.

### **Correnti di corto circuito e correnti termiche nominali**

Il livello di corrente di corto circuito trifase per il dimensionamento della sezione 150 kV, ovvero potere interruzione interruttori, corrente di breve durata dei sezionatori e TA, caratteristiche meccaniche degli isolatori portanti, sbarre e collegamenti e dimensionamento termico della rete di terra dell'impianto, è pari a 31,5 kA.

Le correnti di regime sono:

- Per le sbarre: 2000 A
- Per gli stalli linea/trasformatore: 1250 A

Le sbarre saranno costituite da 3 campate, ogni singola fase sarà costituita da una trave unica, vincolata su uno dei sostegni centrali e libera di scorrere sui restanti sostegni. Per i collegamenti fra le apparecchiature verranno impiegati conduttori in corda di alluminio crudo di diametro 36 mm.

### **5.3. CARPENTERIA METALLICA, CONDUTTORI, ISOLATORI E MORSETTERIA**

I sostegni dei componenti e delle apparecchiature di stazione saranno del tipo tubolare e tralicciato. Il tipo tubolare verrà utilizzato per la realizzazione dei sostegni delle apparecchiature AT, delle sbarre e degli isolatori per i collegamenti ad alta tensione, mentre quello tralicciato verrà utilizzato per i sostegni porta terminali aereo/cavo.

Tutti i sostegni saranno rispondenti alle seguenti Norme e Decreti:

- Norme CEI 7-6 e 11-4
- Norme UNI 3740 e 7091
- Norme UNI EN 10025 e 10045/1
- Norma CNR UNI 10011
- DM 1086 del 05/11/71

Tutti i materiali per la costruzione dei sostegni verranno individuati tra quelli indicati dalle Norme UNI EN 10025, con l'esclusione degli acciai Fe 490, Fe 590 e Fe 690. I collegamenti filettati per tutti i tipi di sostegno saranno conformi alle Norme UNI 3740. Tutto il materiale ferroso verrà zincato a caldo secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 7-6. Tutti i sostegni sono completi di tutti gli accessori necessari e sono predisposti per la messa a terra, secondo quanto previsto dalla Norma CEI 11-4.

Gli isolatori utilizzati per le sbarre, per i sezionatori (isolatori portanti e di manovra) e per le colonne portanti verranno realizzati in materiale polimerico/ceramico e saranno conformi alle Norme CEI 36-12 e CEI EN 60168 e successive integrazioni e modifiche. La morsetteria AT di stazione è conforme alle Norme

CEI EN 61284 e sue successive modifiche ed integrazioni e comprende tutti i pezzi adottati per le connessioni delle sbarre, per le connessioni tra le apparecchiature e per quelle tra le apparecchiature e le sbarre, nonché quelli necessari per gli amarri di linea. La morsetteria è dimensionata per le correnti di breve durata definite.

Il sistema di sbarre sarà realizzato mediante conduttori in tubo in lega di alluminio con le seguenti caratteristiche:

- tensione: 150 – 132 kV
- diametro: 100/86 mm
- lunghezza campate: 11 m
- sbalzo alle estremità: 2 m

Le sbarre saranno costituite da 3 campate, ogni singola fase avrà una trave unica, vincolata su uno dei sostegni centrali e libera di scorrere sui restanti sostegni. Per i collegamenti fra le apparecchiature saranno impiegati conduttori in corda di alluminio crudo di diametro 36 mm.

#### 5.4. OPERE CIVILI ED EDIFICIO UTENTE

La stazione elettrica “High Wind” avrà il lay-out riportato nella pianta di cui agli allegati. Le aree sottostanti le apparecchiature di AT saranno sistemate con pietrisco, mentre le strade e i piazzali di servizio saranno pavimentati con binder e tappetino di usura in conglomerato bituminoso. Le fondazioni delle apparecchiature di AT saranno in conglomerato cementizio armato e adeguate alle sollecitazioni previste (peso, vento, sisma, corto circuito), saranno realizzate in conformità a quanto previsto dal Decreto 17/01/2018, “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”. Per i collegamenti bt tra le apparecchiature, gli apparati di campo e l’edificio si utilizzeranno tubazioni interrate in PVC serie pesante e un cunicolo interrato che perimetrerà l’intera sezione AT.

Gli apparati di campo saranno ubicati all’interno dell’edificio di controllo, così come da architettonico allegato, utilizzato come sala quadri e servizi. Per lo smaltimento delle acque meteoriche si realizzerà un sistema di drenaggio; le acque superficiali saranno captate tramite idonee caditoie in ghisa e, tramite pozzetti e tubi di collegamento, saranno convogliate e regimentate verso idonee vasche di prima pioggia (disoleatrici) e successivamente convogliate verso i pozzi disperdenti. L’intero impianto sarà perimetrato con una recinzione in calcestruzzo vibrato, altezza non inferiore ai 2,5 m, mentre sarà presente sia un cancello carraio che uno pedonale. La costruzione potrà essere del tipo tradizionale con struttura in c.a. e tamponature in muratura di laterizio rivestite con intonaco di tipo civile, oppure prefabbricata. La copertura del tetto sarà coibentata ed impermeabilizzata, gli infissi realizzati in alluminio anodizzato del tipo antisfondamento. Nei locali apparati sarà posto in opera un pavimento modulare flottante per consentire il passaggio dei cavi. Per le acque di scarico dei servizi igienici dell’edificio Utente, sarà prevista una vasca IMHOFF ed una vasca a tenuta munita di segnalatore di livello con allarme collegato al sistema di supervisione dell’impianto. L’acqua per i sanitari sarà invece garantita tramite un serbatoio interrato posizionato all’interno in apposita camera in c.a. gettato in opera e coperto da griglia di ispezione carrabile per mezzi pesanti, vicino al cancello di ingresso e al di sotto della quota stradale; l’acqua sarà mandata in pressione verso i servizi da apposita autoclave installata nei pressi del serbatoio.

## 5.5. IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra, dimensionato in accordo alla Norma CEI 11-1, sarà costituito da una rete magliata di conduttori in corda di rame e dimensionato termicamente per la corrente di 31,5 kA, per una durata di 0.5s.

Per il suo progetto si procederà:

- al dimensionamento termico del dispersore e dei conduttori di terra in accordo all'Allegato B della Norma CEI 11-1;
- alla definizione delle caratteristiche geometriche del dispersore, in modo da garantire il rispetto delle tensioni di contatto e di passo secondo la curva di sicurezza di cui alla Fig.C-2 della Norma CEI 11-1.

Allo stato attuale delle conoscenze si può supporre di realizzare la rete magliata di conduttori scegliendo il lato di maglia in modo da limitare le tensioni di passo e di contatto a valori non pericolosi, secondo quanto previsto dalla norma CEI 11-1. Nei punti sottoposti ad un maggior gradiente di potenziale (sostegni, TA, TV, scaricatori) le dimensioni delle maglie saranno opportunamente ridotte. La rete di terra primaria potrà essere costituita, come da altri impianti simili della RTN, da conduttori in corda di rame nudo avente sezione 63 mm<sup>2</sup> interrati ad una profondità di 0,70 m. I conduttori di terra che collegano al dispersore le strutture metalliche, saranno in rame di diametro 14.7 mm (sezione 125 mm<sup>2</sup>) collegati a due lati di maglia. I TA, i TV ed i portali di amarro sono collegati alla rete di terra mediante quattro conduttori di rame, sempre di diametro 14.7 mm, allo scopo di ridurre i disturbi elettromagnetici nelle apparecchiature di protezione e di controllo (compatibilità elettromagnetica), specialmente in presenza di correnti ad alta frequenza.

### *Tensioni di contatto e di passo*

La definizione della geometria del dispersore al fine di garantire il rispetto dei limiti di tensione di contatto e di passo sarà effettuata in fase di progetto esecutivo, quando saranno noti i valori di resistività del terreno, da determinare con apposita campagna di misure. In via preliminare, sulla base degli standard normalmente adottati e di precedenti esperienze, può essere ipotizzato un dispersore orizzontale a maglia, con lato di maglia di 5 m. In caso di terreno non omogeneo con strati superiori ad elevata resistività si potrà procedere all'installazione di dispersori verticali (picchetti) di lunghezza sufficiente a penetrare negli strati di terreno a resistività più bassa, in modo da ridurre la resistenza di terra dell'intero dispersore.

In ogni caso, qualora risultasse la presenza di zone periferiche con tensioni di contatto superiori ai limiti, si procederà all'adozione di misure correttive così come previsto dalla norma CEI 11.1 in vigore, dalle nuove norme CEI 99-2 e 3 (supereranno la norma CEI 11.1 dal 01/11/2013) e dalla Norma CEI 11-37.

## 5.6. SERVIZI AUSILIARI E GENERALI

### **Servizi Ausiliari**

Per l'alimentazione dei Servizi Ausiliari in corrente alternata sarà prevista una fonte esterna in bassa tensione e come soccorso un Gruppo Elettrogeno, mentre l'alimentazione primaria verrà derivata direttamente dalle celle MT d'impianto. Per l'alimentazione dei Servizi Ausiliari in corrente continua sarà previsto un sistema di alimentazione tramite complesso raddrizzatore/batteria.

In caso di mancanza della sorgente alternata, la capacità delle batterie assicurerà il corretto funzionamento dei circuiti alimentati per il tempo necessario affinché il personale di manutenzione possa intervenire, comunque per un tempo non inferiore a 3 ore.

L'alimentazione dei S.A. in c.c. sarà a 110 V con il campo di variazione compreso tra +10%/-15%.

Lo schema di alimentazione dei S.A. in c.c. sarà composto da:

- n. 1 complesso raddrizzatore/batteria in tampone. Il raddrizzatore verrà dimensionato per erogare complessivamente la corrente permanente richiesta dall'impianto e la corrente di carica della batteria (sia di conservazione che rapida); la batteria assicurerà la manovrabilità dell'impianto, in assenza dell'alimentazione in c.a., con un'autonomia di 3 ore. Le batterie saranno di tipo ermetico, i raddrizzatori saranno adatti a prevedere il funzionamento in:
  - “carica in tampone” con tensione regolabile 110÷120 V;
  - “carica rapida” con tensione regolabile 120÷125 V;
  - “carica di trattamento” con tensione regolabile 130÷150 V.
- n. 1 quadro BT di distribuzione a doppia sbarra con interruttore congiuntore e dispositivo di commutazione automatica.

In generale, per i circuiti di alimentazione in c.c. e c.a., per i raddrizzatori e le batterie valgono i requisiti specificati al paragrafo 8.2 della norma CEI 11-1.

### **Servizi Generali**

#### *Impianti luce e f.m. di stazione*

Per gli impianti luce e f.m. interni all'edificio e per le aree esterne di stazione saranno installati nell'edificio diversi quadri di distribuzione:

- N. 1 per l'illuminazione e f.m. dell'edificio stesso
- N. 1 per l'illuminazione esterna
- N. 1 per l'illuminazione di emergenza (quadro soccorritore con batterie tampone)

#### *Impianti illuminazione esterna*

L'illuminazione normale delle aree esterne della stazione elettrica verrà realizzata con una illuminazione posta perimetralmente alla stazione e lungo i confini perimetrali. Verrà, inoltre, garantita una locale integrazione con plafoniere e/o proiettori nelle zone d'ombra adiacenti all'edificio.

#### *Impianti tecnologici negli edifici*

Nell'edificio saranno realizzati i seguenti impianti tecnologici:

- illuminazione e prese F.M.;
- riscaldamento, condizionamento e ventilazione;
- rilevazione incendi;
- controllo accessi e antintrusione;
- telefonico

Gli impianti tecnologici saranno realizzati conformemente alle norme CEI e UNI di riferimento. Verranno, inoltre, impiegate apparecchiature e materiali provvisti di certificazione IMQ o di marchio Europeo internazionale equivalente. Gli impianti elettrici saranno di norma tutti “a vista”, cioè con apparecchiature, corpi illuminanti, tubazioni e canaline per i conduttori e scatole di derivazione del tipo “non incassato” nelle strutture murarie. L'alimentazione elettrica degli impianti tecnologici sarà derivata da interruttori automatici magnetotermici differenziali (secondo norme CEI EN 61009-1) ed installati nell'armadio SEC ubicato nell'edificio. Il sistema di distribuzione BT 230 V e 400 V c.a. adottato sarà tipo TN-S previsto dalle norme CEI 64-8.

Tutti gli impianti elettrici saranno completi di adeguato impianto di protezione. Gli impianti elettrici avranno di norma il grado di protezione IP40 secondo norme CEI EN 60529. I conduttori e i cavi saranno di tipo flessibile, con grado di isolamento 4, non propaganti la fiamma e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi secondo CEI 20-22 e CEI 20-37, contrassegnati alle estremità e con sezioni dimensionate in accordo alle CEI 64-8.

## 5.7. SISTEMA DIGITALE DI SUPERVISIONE E COMANDO DELL'IMPIANTO

Il sistema digitale di supervisione e comando dell'impianto si basa su tecnologia a microprocessore programmabile, al fine di permettere il facile aggiornamento dei parametri, applicazioni ed espansioni degli elementi dell'architettura. Il sistema sarà finalizzato alle attività di acquisizione, esercizio e manutenzione degli impianti con possibilità di comando da remoto attraverso un sistema di tele conduzione.

### **Descrizione del sistema**

Il sistema di supervisione e comando in argomento sarà composto da apparecchiature in tecnologia digitale, aventi l'obiettivo di integrare le funzioni di acquisizione dati, controllo locale e remoto, protezione ed automazione, integrata con l'architettura fisica di piattaforma specifica del fornitore.

Il sistema si basa sulla seguente visione di architettura dell'automazione degli impianti:

- Adozione di sistemi aperti con distribuzione delle funzioni;
- Integrazione del controllo locale con quello remoto (teleconduzione);
- Comunicazione paritetica tra gli apparati intelligenti digitali
- Interoperabilità di apparati di costruttori diversi;
- Interfaccia di operatore standard e comune alle diverse applicazioni;
- Configurazione, controllo e gestione dei sistemi in modo centralizzato.

### **Sala comando locale**

La sala di comando locale consente di operare in autonomia per attuare manovre opportune in qualsiasi situazione di gestione dell'impianto. A tal proposito nella sala comando sarà prevista un'interfaccia HMI, che consente una visione schematica generale dell'impianto, nonché permette la manovrabilità delle apparecchiature; inoltre presenta in maniera riassuntiva le informazioni relative alle principali anomalie e quelle relative alle grandezze elettriche quali: tensioni, frequenza di sbarra, correnti dei singoli stalli, ecc..

### **Teleconduzione e automatismo di impianto**

L'automatismo di impianto e le interfacce con la postazione dell'operatore remoto saranno garantite per un'elevata efficienza della teleconduzione basata su:

- semplicità dei sistemi di automazione;
- omogeneità, nei diversi impianti telecondotti, dei dati scambiati con i Centri;
- numero delle misure ridotto a quelle indispensabili;
- ridondanza delle misure e segnalazioni (ove necessarie);
- affidabilità delle misure;
- interblocchi che impediscano l'attuazione di comandi non compatibili con lo stato degli organi di manovra e di sezionamento;

## 5.8. RUMORE

Nella sottostazione elettrica saranno presenti esclusivamente macchinari statici che costituiscono una modesta sorgente di rumore e apparecchiature elettriche che costituiscono fonte di rumore esclusivamente in fase di manovra. Il livello di emissione di rumore sarà in ogni caso in accordo ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1\3\1991, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e secondo le indicazioni della legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 477 del 26/10/1995), in corrispondenza dei recettori sensibili.

## 5.9. EFFETTO CORONA E COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Vengono rispettate le raccomandazioni riportate nei parr. 3.1.6 e 8.5 della Norma CEI 11-1.

## 5.10. CAMPI ELETTROMAGNETICI ED ESPOSIZIONE

L'impianto sarà progettato e costruito nel rispetto dei valori massimi di campo elettrico e magnetico previsti dalla normativa vigente (Legge 36/2001 e D.P.C.M. 08/07/2003).

Si rileva che nella sottostazione, che sarà normalmente esercita in teleconduzione, non sarà prevista la presenza di personale se non per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nella letteratura tecnica sono riportati diversi esempi di verifica/misura delle intensità dei campi elettrici e magnetici in stazioni elettriche 380 kV, 220 kV e 150 kV dedicate al trasporto dell'energia elettrica. In tali stazioni elettriche, grazie alla geometria e spazialità impiantistica, adottata anche per la stazione elettrica "High Wind" di Bisaccia, si dimostra che i valori massimi di campo elettrico e magnetico si presentano in corrispondenza degli ingressi degli elettrodotti AT. Nel caso della stazione elettrica in argomento è ancora più favorevole, infatti, l'uscita linea sarà in cavo AT XLPE pertanto il campo elettrico è già schermato dalle guaine dei cavi stessi; si rimanda alla relazione di calcolo dei profili elettromagnetici allegata per una analisi di dettaglio, ma si anticipa che i limite di legge sono ampiamente rispettati. È da considerare, altresì il fatto, che il livello di esposizione dei lavoratori ai campi elettrici e magnetici sarà regolarmente controllato durante l'attivazione e l'esercizio dell'impianto.

Comunque i valori fissati come obiettivo di qualità dalla normativa vigente (3  $\mu$ T e 5 kV/m) in materia di tutela alla esposizione ai campi elettromagnetici (legge 36/2001 e DPCM 08/07/2003) sono ampiamente rispettati; per una analisi di dettaglio si rimanda alla relazione specialistica sui campi elettromagnetici.

## 6. OPERE IN STAZIONE ELETTRICA RTN TERNA "BISACCIA"

La Stazione Elettrica RTN di Bisaccia è un impianto di proprietà TERNA. Tale impianto è dotato di una sezione 380 kV e da una sezione 150 kV, interconnesse attraverso ATR 380/150 kV. La stessa è collegata in entra – esce sulla linea RTN 380 kV "Matera – S.Sofia".

### 6.1. OPERE DA REALIZZARE

Per interconnettere la sezione 150 kV della SE 380/150 kV di Bisaccia e la SSE High Wind, verrà realizzato, all'interno della SE RTN, uno stallo linea con uscita in cavo. L'inserimento dello stallo in argomento è riportato nella planimetria generale elettromeccanica allegata.



Il dimensionamento geometrico degli impianti corrisponderà agli standard TERNA e non interferirà con le caratteristiche della stazione, in particolare sarà garantita:

- la possibilità di circolazione delle persone in condizioni di sicurezza su tutta la superficie della stazione;
- la possibilità di circolazione dei mezzi di manutenzione ordinaria sulla viabilità interna.

Se ritenuto necessario, per l'alloggiamento dei quadri di protezione e controllo del montante, sarà installato n.1 chiosco prefabbricato di tipo omologato.

La sezione in Alta Tensione del nuovo montante Linea AT include:

- Tre (3) scaricatori di sovratensione a 150 kV per livello di isolamento 750 kV;
- Tre (3) Trasformatori di tensione induttivi a 150 kV;
- Tre (3) Trasformatore di corrente a 150 kV;
- Uno (1) sezionatore tripolare orizzontale a 150 kV con lame di messa a terra;
- Uno (1) interruttore tripolare per esterno 150 kV in SF6-2000 A, 31,5 kA
- Due (2) sezionatori verticali tripolari a 150 kV;
- Tre (3) Terminali cavi 150 kV (resteranno di proprietà dell'Utente)

La sezione elettromeccanica del futuro montante linea 150 kV "High Wind" in SE Bisaccia è riportata, come detto, nell'elaborato allegato.

Lo stesso dicasi per lo schema elettrico unifilare di riferimento.

## 6.2. APPARECCHIATURE AT

### Sezionatori

I sezionatori saranno conformi alla Specifica Tecnica TERNA. In particolare i sezionatori, del tipo per installazione all'esterno, saranno provvisti sia di meccanismi di manovra a motore sia manuali. I sezionatori saranno corredati di un armadio unico per i tre poli e saranno predisposti per l'interfacciamento con il Sistema di Protezione e Controllo della stazione (comandi, segnali e alimentazioni).

L'armadio dedicato all'interfacciamento con il Sistema di Comando e Controllo della stazione conterrà un commutatore di scelta servizio che può assumere tre posizioni (Servizio/Prova/Manuale), che abilitano rispettivamente i comandi remoti, quelli locali (tramite i pulsanti di chiusura/apertura posti negli armadi di comando) e le operazioni manuali (tramite apposita manovella o leva di manovra).

Per i sezionatori combinati con sezionatori di terra, saranno previsti armadi separati per ciascun apparecchio. Tutti i comandi saranno condizionati da un consenso elettrico "liceità manovra" proveniente dall'esterno. La manovra manuale sarà subordinata allo stato attivo di un Dispositivo Elettromeccanico di Consenso, attivo nella posizione "Manuale" del commutatore di scelta servizio, quando presente il consenso di "liceità manovra" proveniente dall'esterno. I sezionatori combinati con sezionatori di terra saranno dotati di un dispositivo di interblocco meccanico diretto che consente la manovra del sezionatore di terra solo con sezionatore aperto e la manovra del sezionatore solo con sezionatore di terra aperto. La rilevazione della posizione dei contatti principali dei sezionatori sarà fatta polo per polo per i sezionatori con comandi unipolari, mentre per quelli a comando tripolare sarà unica.

### **Trasformatori di Corrente (TA)**

I trasformatori di corrente, del tipo per installazione all'esterno, saranno conformi alla Specifica Tecnica TERNA. In particolare i TA saranno, di norma, del tipo con isolamento in SF6. La medesima tipologia di TA saranno utilizzati sia per le protezioni sia per le misure con la differenza che le apparecchiature per le misure di carattere fiscale saranno dedicate unicamente a questa funzione.

### **Trasformatori di tensione (TV)**

I trasformatori di tensione, di tipo capacitivo, per installazione all'esterno, saranno conformi alla Specifica Tecnica TERNA. L'olio dielettrico contenuto al loro interno sarà del tipo biodegradabile e compatibile con l'ambiente. Sul sostegno dei TVC sarà prevista un'apposita cassetta di interfacciamento con il Sistema di Protezione e Controllo della stazione, contenente gli interruttori automatici preposti alla protezione degli avvolgimenti secondari.

### **Interruttore AT**

Gli interruttori saranno conformi alla Specifica Tecnica TERNA. In particolare gli interruttori, i cui comandi devono essere unipolari (linee), saranno dotati di:

- n. 1 circuito di chiusura a lancio di tensione tripolare;
- n. 2 circuiti di apertura a lancio di tensione unipolari, tra loro meccanicamente e elettricamente indipendenti
- n. 1 circuito di apertura a mancanza di tensione (opzionale).

Il ciclo di operazioni nominali deve essere: O-0,3 s-CO-1 min- CO. Saranno provvisti di blocco della chiusura e blocco dell'apertura o, in alternativa, l'apertura automatica con blocco in aperto, in funzione dei livelli delle grandezze controllate relative ai fluidi di manovra e d'interruzione.

La "massima non contemporaneità tra i poli in chiusura" sarà  $\leq 5,0$  ms; la "massima non contemporaneità tra i poli in apertura" sarà  $\leq 3,3$  ms; la "massima non contemporaneità tra gli elementi di uno stesso polo" sarà  $\leq 2,5$  ms.

Gli interruttori saranno comandabili sia localmente (prova), sia a distanza (servizio), tramite commutatore di scelta del servizio a chiave (servizio e prova). I pulsanti di comando di chiusura/apertura locali (manovre tripolari) saranno posti all'interno dell'armadio di comando.

### **Scaricatori di sovratensione**

Gli scaricatori saranno conformi alla Specifica Tecnica TERNA. I dispositivi omopolari saranno posti a protezione del cavo di collegamento tra la sbarra provvisoria e le sbarre esistenti ed inoltre saranno posti a protezione del cavo di collegamento con la sottostazione Utente. I dispositivi contestualmente dovranno essere efficacemente collegati all'impianto di terra di stazione in almeno 2 punti con conduttore in corda di rame da  $125 \text{ mm}^2$ .

### **Sostegni per apparecchiature AT e terminali cavo 150 kV**

I sostegni dei componenti e delle apparecchiature saranno conformi alle specifiche ed alle tabelle, facenti parte del Progetto Unificato TERNA. In particolare gli stessi saranno di tipo tubolare o di tipo tralicciato. Il tipo tubolare sarà utilizzato per la realizzazione dei sostegni delle apparecchiature AT, delle sbarre e degli isolatori per i collegamenti in alta tensione, mentre il tipo tralicciato sarà utilizzato per i portali di amarro e per i sostegni di ingresso delle linee AT.

I sostegni a portale saranno realizzati con strutture tralicciate formate da profilati aperti del tipo a L ed a T, collegati fra loro mediante giunzioni bullonate. I collegamenti saldati tra le diverse membrature saranno ridotti al minimo indispensabile. Non saranno realizzate aste mediante saldature di testa di due spezzoni. I sostegni saranno completi di tutti gli accessori necessari e saranno predisposti per il loro collegamento alla rete di terra di stazione.

#### Isolatori AT

Gli isolatori utilizzati per le sbarre, per i sezionatori (isolatori portanti e di manovra) e per i colonnini portanti saranno realizzati secondo la specifica Terna INGISOLO1 r1. Gli isolatori portanti cilindrici saranno costituiti da un nucleo pieno in materiale ceramico con armature metalliche esterne e saranno conformi alla denominazione della Tabella 2 della specifica sopramenzionata. Le tipologie saranno del tipo J03/1-2-3 a 150 kV facenti parte del Progetto Unificato TERNA.

Le caratteristiche degli isolatori e la lunghezza della loro linea di fuga saranno conformi alla seguente tabella.

Tensione	Salinità di tenuta (g/l)	Carico di rottura isolatori (kN)	Passo isolatori (mm)	Linea di fuga minima isolatori (mm)	Numero isolatori per catena
150-132 kV	14 56	120	146	295 410	10 14

Sugli armamenti con spinterometro, saranno impiegati, unitamente agli isolatori cappa e perno, anche le catene rigide isolate in vetro temperato conformi alla tabella LJ15 facenti parte del Progetto Unificato TERNA.

### 6.3. IMPIANTO DI TERRA

Tutte le nuove realizzazioni saranno collegate all'impianto di terra esistente mediante conduttori di terra in rame di diametro 14,7mm (sezione 125mm<sup>2</sup>) collegati a due lati di maglia.

Le connessioni alle apparecchiature saranno:

TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	NUM. CONN	TOTALE PER APPARECCHIATURA
Scaricatori di sovratensione	n.4 conn. per polo	12
Trasformatori di tensione capacitivi	n.4 conn. per polo	12
Trasformatore di corrente	n.4 conn. per polo	12
Sezionatore tripolare terra-sbarre	n.2 conn. per sost.	4
Sezionatori tripolari orizzontali con lame di messa a terra;	n.2 conn. per sost.	4
Interruttore tripolare	n.2 conn. per polo + 2 conn. armadio	8
Sezionatori verticali tripolari	n.2 conn. per sost.	6
Terminali cavo	n.2 conn. per polo + n.2 conn. Cass. Sez.	12
Sostegni isolatori	n.2 conn. per sost.	2
Sostegni sbarre	n.2 conn. per sost.	2
Chioschi	n.2 conn. per polo + n.2 conn. Cass. Sez.	4

Come da tabella riportata i TA, i TV ed i tralicci arrivo cavo saranno collegati alla rete di terra mediante quattro conduttori di rame sempre di diametro 14,7mm, allo scopo di ridurre i disturbi elettromagnetici nelle apparecchiature di protezione e di controllo, specialmente in presenza di correnti ad alta frequenza. I conduttori di rame saranno collegati tra loro con dei morsetti a compressione in rame; il collegamento ai sostegni sarà realizzato mediante capicorda e bullone.

#### 6.4. OPERE CIVILI

Tutte le opere civili saranno progettate in conformità alla nuova normativa sulle costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018, al testo unico sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/01 e alla specifiche Terna.

I requisiti ed i criteri che saranno adottati per lo sviluppo del progetto civile, per quanto applicabili, saranno:

- finiture superficiali con elevata permeabilità alle acque meteoriche con particolare riguardo alle aree sottostanti le sbarre e i collegamenti linee;
- corretto dimensionamento delle fondazioni delle strutture di sostegno e delle apparecchiature AT, verificate alle condizioni di massima sollecitazione (norme CEI 11-4) e presenza di sforzi elettrodinamici in regime di corto circuito;
- ispezionabilità dei cavidotti BT (tubi, cunicoli, passerelle, ecc) ed adozione di soluzioni ottimali per la prevenzione incendi;
- coerenza di tutte le scelte d'ingegneria con le normative ed i regolamenti vigenti a livello di Amministrazione locali.

Inoltre sarà verificata preliminarmente alla stesura del progetto definitivo civile, la consistenza del terreno, tramite indagini geognostiche e geologiche, al fine di valutare la necessita di ulteriori opere di consolidamento, se necessarie e comunque per poter estrapolare tutti i dati necessari per l'elaborazione del progetto civile secondo la nuova normativa sulle costruzioni.

#### 6.5. CHIOSCO

Il chiosco sarà destinato ad ospitare i quadri di protezione, comando e controllo periferici, avrà una pianta rettangolare con dimensioni esterne di m. 2,35x4,75 ed altezza fuori terra di m 3,10 circa. La struttura sarà coibentata in lamiera zincata e preverniciata, conforme alla Specifica Tecnica INGCH01 del 10/03/2008. La copertura a tetto piano sarà opportunamente coibentata ed impermeabilizzata. Gli infissi saranno realizzati in alluminio anodizzato naturale.

#### 6.6. SPCC, SA E SG

Poiché si tratta di una implementazione di uno stallo 150 kV in un impianto predisposto anche per inserimenti successivi, il Sistema di Protezione Comando e Controllo (SPCC) i Servizi Ausiliari (SA) e i Servizi Generali (SG) saranno di una tecnologia in grado di interfacciarsi con l'esistente.

## 6.7. ALLEGATI

Costituiscono allegati alla presente relazione tutti gli elaborati richiamati.